

**MEDIAMBIENT I GESTIÓ DE L'AIGUA, S.L.**  
 C/ Noves Technologies, 4  
 43350 Les Borges del Camp

**CERTIFICA QUE:**

- Los equipos de tratamiento de agua residual suministrados por TOTAGUA con la siguiente descripción:  
**ESTACIÓN DEPURADORA ECOLÓGICA DE OXIDACIÓN TOTAL "OXITOT"**  
 Cumplen las siguientes especificaciones medias de rendimiento:

EQUIPO	REDUCCIÓN DBO5 g/ habitante y día	REDUCCIÓN MES sólidos en suspensión	REDUCCIÓN DQO g/ habitante y día
OXIDACIÓN TOTAL	95 %	93 %	75 %

Siempre y cuando las aguas residuales a tratar sean asimilables a domésticas y se haya procedido a la instalación adecuada del equipo, indicada en las recomendaciones de instalación que **TOTAGUA** suministra con el equipo y contenida en la documentación técnica comercial distribuida a sus clientes.

- El rendimiento cumple con la exigencia de la tabla III del Real Decreto 849/86, correspondiente al Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
- Los parámetros de diseño empleados por **TOTAGUA** son los siguientes:

CONSUMO AGUA litros/ habitante/ día	APORTE DBO5 g/ habitante y día	APORTE MES g/ habitante y día	APORTE DQO g/ habitante y día
200	60	90	90

- Que **TOTAGUA** concede una garantía de 2 años sobre la calidad del producto bajo las condiciones indicadas en la tarifa.
- Que las empresas proveedoras de las materias primas cumplen con los requisitos de Gestión de la Calidad según la normativa UNE-EN ISO-9000.

Departamento de Calidad e Ingeniería  
**MEDIAMBIENT I GESTIÓ DE L'AIGUA, S.L.**